

הנדון : מסמך הבהרות ועדכונים לקבלנים - מכרז להקמת גשרים וקיר אקוסטי בעיר שוהם.

1. מפרט טכני מיוחד – סעיף 19.09.01 יעודכן ובמקומו ייכתב :

יחידת המדידה לקונסטרוציית הגשרים תהיה לפי משקל (טון). המחיר הסופי יהווה את מכפלת המשקל התיאורטי של נפח הפלדה המופיע **במודלים הקיימים של המתכנן לפני הליך ה"שופ דרוינג"**. קבצים של מודלים אלה מצורפים למכתב הבהרות זה. משקל הפלדה לשקילה יהיה נפח הגשרים נטו במודלים כפול משקל סגולי של 7.85 טון למ"ק, ללא התחשבות בריתוך, פחת, גליון, צבע, ברגים, אומים, דסקיות, תמיכות זמניות ותוספות שונות לבקשת הקבלן - ראה סעיף 2. (עבור מעקות פלדה ומוטות מתיחה קיימים סעיפים והם משולמים בנפרד) מצורפת בזאת טבלת כמויות – מתוך המודלים הקיימים :

גשר מספר	טון פלדה במודל
BR01	11
BR02	12
BR03	74
BR04	115
BR05	551
סה"כ	763

הכמויות לתשלום יתבססו על טבלה זו שמייצגת את המשקל הקיים במודל המתכנן.

2. קונסטרוקציית הפלדה מתוכננת לביצוע בשיטת ריתוך חשמלי. גידול בכמויות הפלדה כתוצאה מתוספות בתהליך ה- SHOP DRAWING, משיקולי הובלה, הקמה או כל שיקול אחר של הקבלן כפי שיוצע על ידו ויאושר ע"י המתכנן, יהיה על חשבון הקבלן ולא יימדד לצורך התשלום. (המודל הסופי של בית המלאכה לא ימדד)

3. גידול בכמות הפלדה הנובע מדרישת המתכנן במהלך הביצוע (שלא כתוצאה מביצוע לקוי) ישולם לפי מחיר טון פלדה של הקבלן הזוכה.

4. קיר אקוסטי שקוף (סעיף 6.71.1.002) יהיה בגוון ירוק לפי בחירת האדריכל.

5. דק עץ בכל הגשרים יהיה בהתאם למפרט המיוחד, יש למחוק מהסעיף שבכתב הכמויות את המילים "מסוג פלרם או ש"ע", הביצוע כולל תכנון ו- SHOP DRAWING ללוחות הדק בצבעים שונים ובאורכים שונים כפי שקיים בגשר מספר 04.

6. מחיר למטר אורך תפר התפשטות בגשר 5 (סעיף 5.69.2.001) הינו 5,400 ₪.

7. עדכון במידות סמכי הנאופרן בכתב הכמויות – גשר 05 :

א. סעיף 69.01.002 – מידת הסמך תעודכן ל- 600/600/148.5

ב. סעיף 69.01.003 – מידת הסמך תעודכן ל- 800/800/172.2

ג. סעיף 69.01.004 – מידת הסמך תעודכן ל- 600/600/148.5

8. כתב כמויות – קיר אקוסטי, סעיף 6.71.1.001, הבהרה : הסעיף כולל גם פרופילי זווית או פלחים ועיגונים לפרופיל הפלדה הראשי לכל גובה הקיר, המדידה הינה לפי משקל הפלדה נטו (פרופיל ראשי + זווית/פלח + פלטת עיגון + ברגי עיגון) – ראה סעיף 1 במסמך זה.

9. כושר הבידוד האקוסטי של הקירות יענה לקטגוריה B3 בתקן אירופאי EN-1793-2 (מעל 24 dB).

**הפרוטוקול ומסמך ההבהרות מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.
כל חברה/קבלן המגישה הצעה למכרז הנ"ל מתבקש/ת לצרף
הפרוטוקול כאשר הוא חתום כנדרש.**

חתימת המציע:

תאריך: