

המבצע אחראי לבדיקת התוכניות ולהתאמתן במקום ועל המבצע לבקר כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן? איך לקבוע מידות על ידי התוכנית? מהנדס או יועץ אשר שמו רשום מעל שם האדריכל בתוכנית זו נושא לבדו באחריות המקצועית והחוקית לתוכנית? אין לעשות כל שימוש בתוכנית זו או ברעיונות הגלומים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן?

לוח תפוצה ועדכון

תאריך	הפצה	תאריך	הפצה
	אדריכל		אדריכל
	מיוזג אויר		מיוזג אויר
	תוכנית		תוכנית
	שטח		שטח
	אקוסטיקה		אקוסטיקה
	פינוח		פינוח
	מים		מים
	חשמל		חשמל
	מבנה		מבנה
	תשתיות		תשתיות
	אחרים		אחרים
לעיון	1	17.05.18	לעיון
לעיון	1	31.05.18	לעיון
למכרז	1	29.05.19	למכרז

- הערות ומקרא:
- ☐ - טרמוסטט קירי בגובה H=160
 - ☐ - מפסק מנתק מוגן מים תלת-פאזי
 - התעלות הן מידות פח כולל בדוד
 - ב.א. תעלות עם בידוד פנימי אקוסטי "1"
 - כ.ב. ללא בידוד
 - ב.ט. תעלות עם בידוד חיצוני טרמי "1"
 - ת.א.ח. תריס אורי חוזר
 - מ.א.ת. מפזר אויר תקרתי
 - כל המפזרים יהיו במחליף פלטה תקרה
 - ☒ - לוח הפעלה מרחוק מיוזג אויר

12.5.19	עדכון לפי אדריכלות	29.5.19	4
14.06.18	עדכון הספק חשמל מעבה VRF	14.06.18	3
31.05.18	עדכון כללי	31.05.18	2
28.05.18	מיקום יחידות מיזוג	28.05.18	1

☐ כעיון ☐ למכרז ☐ לביצוע

שם הפרוייקט:

הרחבת בית המועצה

שם התכנית:

מערכת מיזוג אויר קומת מרתף

תאריך	קנ"מ	שם הקובץ	תכנית מס'
17.05.18	1 : 50	ac-1372-3.dwg	1372



רח' אשכנזי 18 יהוד
 טל: 077-9330500 פקס: 077-9330501
 E-MAIL : mb_eng@012.net.il

