

על המבצע לבקר את המידות ולהודיע
מתכנן על כל טעות, סטירה, סתירה
או אי התאמה בטרם המשיך בעבודתו.
המתכנן יהיה הבעלים הבלעדי של תכנית
זו ושל זכויות היוצרים בה. אין
לעשות כל שמוש בתוכנית זו, ברעיונות
הגלומים בה ללא אישור מראש וכתב
של המתכנן.

[illegible]

עבדנו תנועה לאשר 5 והזנות	07.05.19	02
למכרז	13.09.18	01
עידכון	תאריך עדכון	מהדורה

המזמין:

החברה הכלכלית שוהם

שם הפרויקט:

שכונה כ"א שוהם
הרחבה

שם התוכנית:

תאורה ותשתית צנרת
במתחם הגשר

BR -05


מס' החוכנית:	3984-10-5			תכנון: י. רפפורט
כאשר:	לעיון	למכרז	לביצוע	קניין: 1:250 שרטוט: אילן
	☐	☒	☐	תחילת פרויקט: 19.07.17 בנין: י. רפפורט

י. רפפורט מנהל חשמל בע"מ
תכנון יצוץ
יוסי רפפורט
איתן תם
משרד: רח אופנה"מ 5 רחובת
טל: 08-9315305 פקס: 08-9315307
מכתבים: תד. 2446 רחובת 78123
EMAIL: OFFICE@YRAP.CO.IL

הערות להארכת הגשר

1. של הארץ את כל חלקי הגשר המסתמים, לחבר את כל חלקי ה' מנת לצרף' רצף גלובי באמצעות פס מחבר מגולגל בתוך 35 מ"מ.
2. של לחבר את הסכנה המסתמי של הגשר לזיון הכלכלאות המסתמי את מבנה הגשר והסכנות בקרקע.
3. לזרז את צמיחת גלובליזם ה' ה' הכלכלאות הכלכליות בצע ירחיבים פי ה' וה' הכלכליות ה' ה' חלק החשמל.
4. מולי הארקה מנחשת 35 מ"מ של מתוך תאורת רחוב חובר לכל הארקה של הגשר שיתקן בקופסת 04 ד1 ספק הכח (בסכנת לגרש)

מספר 5:



גשרון פלדה לכביש גישה מס' 3
קנ"ח 1-250
BR-05

